

Manufacturer
Fabricant

SOCOMECSAS
1-4 rue de Westhouse
67230 BENFELD
FRANCE

Product type
Type de produit

Disconnectors-fuses fitted with their original accessories
Sectionneurs à fusibles équipés de leurs accessoires d'origine

Product model(s)
Modèle(s) de produit

RM CC

Product references
Références produit

57050011; 57050012; 57050013; 57050001; 57050002; 57050003

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The above mentioned equipment(s), with respect to the relevant installation, maintenance and use requirements regarding to its (their) destination, regulations, standards and manufacturer instructions, is in conformity with the requirements of the following European directives and/or regulations:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le (ou les) matériel(s) précité(s), sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme à sa destination, à sa réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions et règles du constructeur, est (sont) en conformité aux directives et/ou réglementations européennes applicables:

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/EU Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2015/863 Restriction of the use of certain hazardous substances delegated directive

2015/863 Directive déléguée relative à la limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/35/UE Directive Basse Tension

References of harmonized standards and/or other technical specifications applied:
Références des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques appliquées

RoHS

EN IEC 63000: 2018

LVD/DBT

EN 60269-1:2007/A1:2009/A2:2014 + HD 60269-2:2013

IEC 60269-1:2006/A1:2009/A2:2014 + IEC 60269-2:2013/A1:2016

UL 4248-1; UL 4248-4

This declaration shall cease to be valid if any modification is made on the equipment(s).

Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées au(x) matériel(s).

Date 4/22/2022
Date

Place Benfeld
Lieu



Alan REED
Power Switching & Monitoring Application Director

