

Testing laboratory  
1, rue de Westhouse  
B.P. 60010  
67235 BENFELD  
Tél. +33 (0)3 88 57 41 41  
Fax +33 (0)3 88 57 42 20

## ATTESTATION OF CONFORMITY No AC 24029 SYS DECLARATION DE CONFORMITE

### Following specifications:

#### *Suivant spécifications :*

IEC 61439-2 Ed.3: 2020

### TESTED MATERIAL MATERIEL ESSAYE

**Designation :**  
**Désignation :** Enclosed transfer switching equipment

**Type :**  
**Type :** ATyS Bypass

**Rating :**  
**Calibre :** 40A to 3200A

**Part number :**  
**Référence :** 17854004 – 17854006 – 17854008 – 17854010 – 17854012 – 17854016 –  
17854025 – 17854040 – 17854063 – 17854080 – 17854100 – 17854120 –  
17854160 – 17854200 – 17854250 – 17854320  
17864004 – 17864006 – 17864008 – 17864010 – 17864012 – 17864016 –  
17864025 – 17864040 – 17864063 – 17864080 – 17864100 – 17864120 –  
17864160 – 17864200 – 17864250 – 17864320

**Manufacturer :**  
**Constructeur :** SOCOMEC S.A.S 67235 BENFELD France

### Rated characteristics: *Caractéristiques assignées :*

The electrical, mechanical and dimensional characteristics satisfy to the above-mentioned standards.

*Les caractéristiques, du matériel désigné ci-dessus, satisfont aux spécifications des normes précitées.*

**Date :** 2024/06/21



**Certification Manager  
Responsable Certification**



**Nicolas ZEHNDER**